



KONTÉNER KERESKEDELMI KFT.

Szennyvíz-tároló tartály használati utasítás

5 m³ és 10 m³-es szennyvíz-tároló tartály használati útmutatója:

- A szennyvíz-tisztító tartály elhelyezéséhez megfelelő alapozást biztosítsunk, hogy megakadályozzuk a tartály megbillenését.
- A megfelelő kiszintezés után helyezhetjük rá a konténert a szennyvíztartályra.
- A tartály elhelyezésénél fontos a levegőzés biztosítása, a korrózió elkerülése miatt. A tartályt földbe helyezni tilos!
- Ne öntsünk a tartályba maró vagy savas hatású (és egyéb veszélyes) anyagokat. (Természetesen ez nem vonatkozik a WC tisztító szerek használatára).
- A gyárilag felszerelt szennyvízcsatlakozó méretét ne állítsuk át, a csatlakozó és a csőátmérő méretkülönbségének áthidalására szükség esetén adaptert használjunk.
- Folyadék szintjelző folyamatos (normál használati igénybevétel mellett napi) ellenőrzése, a túltöltés meggátolására.
- Rendszeres ürítés szükséges, mivel a tartály túltöltődés ellen nincs biztosítva.
- A tartályszippantóval való ürítésekor a levegőztető csonknak nyitva kell lenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk a vákuumképződést a tartály belsejében.
- A szennyvíztartály csak kiürített állapotban szállítható. Amennyiben szükségessé válik a tartály ürítése, az külön díjazás ellenében, az aktuális m³ alapján minden esetben kiterhelésre kerül.

A tartály szippantó autóval történő ürítésekor a következőkre kell odafigyelni:



1. Levegőztető csomk eltávolítása.



2. 70 mm átmérőjű levegőztető csomknak minden esetben nyitva kell lenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk a vákuumképződést a tartály belsejében.

3. Rácsatlakozás az ürítő csomkra

Ürítő csomk AN 110



Amennyiben ezen feltételek teljesültek kezdődhet a

4. Szippantás
5. Lecsatlakozás a tartályról
6. Csonkok záró kupakjainak visszahelyezése.

Levegőztető csonk

Ürítő csonk



A zárókupakok nagy értékű felszerelések, elvesztése és pótlása esetén 15.000 Ft + ÁFA / db értéken kiszámlázásra kerül.